

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Amstel Hattyú Hotel		9025 Győr, Töltésszer u. 18

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 1,5 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok IGEN  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	12 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	140 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM  
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM  
 Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	nincs
minimum 3 fellépő	NEM
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm  
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán NEM  
 kontrasztos NEM  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 140 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN  
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN  
alsó része védelemmel ellátott IGEN  
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

#### Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM  
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS

##### FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

##### Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz IGEN

funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

#### BELSŐ HELYSÉGEK

##### PADLÓBURKOLATOK

Biztonság  
csúszásmentes IGEN

##### Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

folyosóról önállóan nyíló NEM

Helyiségméret

megfordulás biztosított NEM

##### WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN

magasított NEM

##### Mosdó

konkáv peremkialakítású IGEN

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) IGEN

##### Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható NEM

0,75m magasságban IGEN

##### Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	90 cm
kontrasztes kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

##### Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

##### Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN

##### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

##### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

##### Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

##### Egyéb Feljegyzések