

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Széchenyi István Egyetem Műteremháza /blackbox/		9026 Győr, Egyetem tér 1.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

**Akadálymentes parkolók jelölése** Nincs

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 1,5 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM  
 Járda síkján akadályok NEM  
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM  
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	nincs
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Mellvéd, kerékvető szegély IGEN  
 járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN  
 Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán IGEN  
 kontrasztos IGEN

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	150 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	150 cm

Lépcsőfok mérete 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN  
 kétsoros kialakítás NEM  
 rámpa mindkét oldalán IGEN  
 kontrasztos IGEN  
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere IGEN

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 110 cm

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm IGEN  
 min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm NEM

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott NEM  
 alsó része védelemmel ellátott NEM  
 kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN  
**Jelölések, információk**  
 kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN  
 üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN  
 helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete lépcsőházba érkezünk

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN  
 tájékoztató, eligazító tábla IGEN  
 megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYÓSÓK

Szabad szélesség és magasság 2\*2,2m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM  
 Belógó ill. lelógó akadályok nincs

akadályok megfelelően jelzettek IGEN  
 Megfordulási lehetőség IGEN  
 a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN  
**Tájékozódás**  
 irányjelző, tájékoztató táblák NEM  
 átlátható, logikus alaprajz NEM  
 funkciók jelölése IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége IGEN

Fülke mérete 1,5\*1,2 m

Liftajtó mérete 0,9 m

IGEN / NEM

IGEN  
NEM

csúszásmentes / egyen  
csúszásmentes  
egyenletes

táblával / felfestéssel  
táblával  
felfestéssel  
Nincs  
orr nélküli kialakítás /  
orr nélküli kialakítás  
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

#### BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	NEM

#### WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret	<input type="text"/>
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="90 cm"/>
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

#### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	<input type="text"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

#### Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

#### Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

#### Kommunikáció

ügymintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügymintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

információs pultnak a tanszéki ügyintézőt vettem, aki első emeleten található csak lifttel elérhetőek a szintek akadálymentesen

letes

kontrasztos élképzés