

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Erzsébet Ligeti Óvoda		9023 Győr, Magyar u. 4

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,5 m

Akadálymentes parkolók jelölése táblával

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség 2 m

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok IGEN
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbséig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	igen
Szabad szélesség	120 cm

Járófelület csúszásmentes

vezetősáv kialakított IGEN
 Mellvéd, kerékvető szegély IGEN
 járófelületről a legurulás megakadályozott IGEN
 Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	70 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	2500 cm

Lépcsőfok mérete 20 cm

fellépőmagasság 15 cm
 Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes

Korlát NEM
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos NEM
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 140 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm IGEN / NEM
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN
alsó része védelemmel ellátott IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban NEM
tájékoztató, eligazító tábla NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika NEM

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz IGEN

funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság
csúszásmentes IGEN

Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN

vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

folyosóról önállóan nyíló IGEN

Helyiségméret

megfordulás biztosított NEM

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető NEM

magasított NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású NEM

térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) NEM

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható NEM

0,75m magasságban NEM

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	90 cm
kontrasztes kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	NEM
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	NEM
térdszabad kialakítás	IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések