

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Ítéltábla	Tel: (96) 520-500	9021 Győr, Domb u. 1.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		1
Akadálymentes parkolók szélessége		3,5 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	NEM	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		2,6 m
Felület	csúszásmentes / egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok		
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés	FELVONÓ A BEJÁRATIG	
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség		250 cm
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN	
Szabad szélesség		190 cm
Lépcsőfok mérete		
fellépőmagasság 15 cm		17
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség		120 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN	
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	

alsó része védelemmel ellátott kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	NEM IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	270*350
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	170*320
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	IGEN
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékoztató	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	107*136
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	96 cm
látható, hallható, tapintható információ	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	IGEN
csúszásmentes	IGEN
Tájékoztató	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	IGEN
WC eszéje	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések