

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Apor Vilmos Általános és Középiskola		Győr

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség NEM

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át IGEN

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát NEM

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés NEM

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm IGEN

min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm NEM

Ajtólap

üvegezéssel ellátott IGEN

alsó része védelemmel ellátott NEM

kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap NEM

üvegezett felületek érzékelhetőek NEM

helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban IGEN

tájékoztató, eligazító tábla IGEN

megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN

Megfordulási lehetőség IGEN

a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák IGEN

átlátható, logikus alaprajz NEM

funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

IGEN / NEM

IGEN
NEM

csúszásmentes / egyen
csúszásmentes
egyenletes

táblával / felfestéssel
táblával
felfestéssel
Nincs
orr nélküli kialakítás /
orr nélküli kialakítás
kontrasztos élképés

Kezelőeszközök, információ	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

látható, hallható, tapintható információ	<input type="text"/>
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás tükröződésmentes	IGEN
vezetőszávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	--------------------------------

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	<input type="text"/>
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	<input type="text" value="80cm"/>
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	<input type="text" value="van"/>
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	NEM
vakvezető kutya számára hely	NEM
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN / NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügyműködő arca jól megvilágított	NEM
ügyműködő személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

az épület alsó szintje "akadálymentes" amint leküzd az ember egy 45 cm magasságú és kb 110 cm hosszú rámpát

letes

kontrasztos élképzés