

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győri Hittudományi Főiskola		9022 Győr, Káptalandomb 7

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő IGEN

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbségig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM

Mellvéd, kerékvető szegély NEM

járófelületről a legurulás megakadályozott NEM

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás IGEN

rámpa mindkét oldalán NEM

kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő IGEN

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át NEM

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN

kétsoros kialakítás NEM

rámpa mindkét oldalán IGEN

kontrasztos NEM

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM

Ajtólap

üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN

Jelölések, információk

kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete	nincs
--------	-------

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	NEM
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	170 cm
------------------------------	--------

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	IGEN
----------------------------	------

Fülke mérete	90 x 137 cm
--------------	-------------

Liftajtó mérete	70 cm
-----------------	-------

Kezelőeszközök, információ	113 cm
----------------------------	--------

látható, hallható, tapintható információ	
--	--

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
---	-----

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság	
csúszásmentes	IGEN

Tájékozódás

tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	3
-------------------------	---

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	IGEN

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban	77 cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	NEM
Pult előtti szabad hely	Nincs pult
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	NEM
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	NEM
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	NEM
ügyintéző személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések