

Hotel Famulus****	06 96 547-770	9027 Győr Budai út 4.
-------------------	---------------	-----------------------

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,25 m
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	csúszásmentes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA	NINCS
Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	NINCS
minimum 3 fellépő	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	
Szabad szélesség	
Lépcsőfok mérete	
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
----------------------------	------

Szabad szélesség	100 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	
Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
SZÉLFOGÓ	
Mérete	215x165 cm
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	megfelelő
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	110x140 cm
Liftajtó mérete	90 cm
Kezelőeszközök, információ	90-110 cm
látható, hallható, tapintható információ	látható, tapintható
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	IGEN
BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	IGEN
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	2db Szoba + 2db Mosdó
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	Megfelelő
megfordulás biztosított	IGEN
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	1,00-1,10 m
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy tér
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
Várakozási lehetőség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
Automaták NINCS	
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	
Kommunikáció	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
Egyéb Feljegyzések Tűzzáró ajtók	