

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Nyugat-Magyarországi Egyetem		Győr, Liszt Ferenc u. 42

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5 m

Akadálymentes parkolók jelölése táblával / felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség nagy

Felület csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM
 Járda síkján akadályok NEM
 Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM
 szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	45 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	150 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
 Mellvéd, kerékvető szegély NEM
 járófelületről a legurulás megakadályozott NEM
 Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás IGEN
 rámpa mindkét oldalán IGEN
 kontrasztos NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	200 cm
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	

Lépcsőfok mérete 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás) csúszásmentes / egyenletes

Korlát IGEN
 kétsoros kialakítás NEM
 rámpa mindkét oldalán NEM
 kontrasztos IGEN
 A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés IGEN

Szabad szélesség 88 cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	NEM

Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	NEM
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN

Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ	
Mérete	nincs

Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	NEM
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
----------------------------------	--

Szabad szélesség és magasság	150 cm
------------------------------	--------

Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
-------------	----------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN

Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	NEM
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	NEM

FELVONÓK	
-----------------	--

Felvonó megközelíthetősége	IGEN
----------------------------	------

Fülke mérete	107 x 138 cm
--------------	--------------

Liftajtó mérete	88 cm
-----------------	-------

Kezelőeszközök, információ	90 cm
----------------------------	-------

látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
--	--

Biztonság	
csúszásmentes	IGEN

Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	1

folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	IGEN

WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	NEM

Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN

Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM

Kezelőeszközök	
-----------------------	--

0,90-1,10m magasságban	70 cm
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	NEM
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	IGEN

Egyéb Feljegyzések