

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Árkád Üzletház Győr	Tel.: +36 (96) 555-000 Fax.: +36 (96) 555-015	Győr 9021 Győr, Budai út 1.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	16 db	
Akadálymentes parkolók szélessége	3 m	vannak olyan parkolóhelyek, amelyek rendelkeznek 1,5 m-es kitépőszélességgel
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel	

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	1,9 m	a legkeskenyebb
Felület	csúszásmentes / egyenletes	

#### Vezetősáv

NINCS  
színében és felületében eltérő  
Járda síkján akadályok  
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok  
szabad belmagasság min. 2,20 m

Utcai tartozékok

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	30 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	3,8 m

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	
minimum 3 fellépő	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	
Szabad szélesség	
Lépcsőfok mérete	
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	

Korlát  
kétsoros kialakítás  
rámpa mindkét oldalán  
kontrasztos  
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	1,8 m
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	
<b>Ajtólap</b>	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN / NEM
<b>Jelölések, információk</b>	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM
<b>SZÉLFOGÓ</b>	
Mérete	nagy
<b>Berendezések kezelhetősége</b>	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	
tájékoztató, eligazító tábla	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	
<b>BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK</b>	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	NEM
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN
<b>FELVONÓK</b>	
Felvonó megközelíthetősége	IGEN
Fülke mérete	190x290 cm
Liftajtó mérete	190 cm
Kezelőeszközök, információ	90-106 cm
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	IGEN / NEM
<b>BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	NEM
<b>WC-MOSDÓ</b>	
Kialakítása, mennyisége	2
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	Megfelelő
megfordulás biztosított	IGEN
<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	IGEN
magasított	IGEN
<b>Mosdó</b>	

konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN
0,75m magasságban	IGEN
<b>Kezelőeszközök</b>	
0,90-1,10m magasságban	0,90-1,14 m
kontrasztos kialakítás	IGEN
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	
<b>Pult megközelítése</b>	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	IGEN
<b>Várakozási lehetőség</b>	
kerekesszékek számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	NEM
<b>Automaták</b>	NINCS
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	
jól látható illetve tapintható információ	
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	
egyértelmű használat	
<b>Kommunikáció</b>	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
<b>Egyéb Feljegyzések</b>	A mozgássérült bejárat a parkolóházból közelíthető meg