Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Rába Quelle	(96) 528-305	9022 Győr, Töltésszer u. 24

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET	
PARKOLÓ	
Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	350cm
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával
Építménytõl való távolság	
Busz részére megállási lehetõség	IGEN
JÁRDÁK GYALOGUTAK	
Szélesség	Nagy
Felület	csúszásmentes / egyenletes
Vezetõsáv	
színében és felületében eltérõ	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN
Utcai tartozékok	
MEGKÖZELÍTÉS	Nincs
RÁMPA	
Szintkülönbség, lejtés	
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	
Járófelület	csúszásmentes
vezetõsáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvetõ szegély	NEM
járófelületrõl a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
LÉPCSÕ	
Szintkülönbség	Sok lépcső
minimum 3 fellépõ	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	NEM
Szabad szélesség	
Lépcsõfok mérete	15 cm
fellépõmagasság 15 cm	
Lépcsôlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes
Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
BEJÁRAT	
Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	88cm

min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm		
Ajtólap		
üvegezéssel ellátott	IGEN	
alsó része védelemmel ellátott	IGEN	
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM	
üvegezett felületek érzékelhetõek	IGEN	
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFOGÓ		
Mérete	320x260cm	
Berendezések kezelhetõsége		
kezelõeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
tájékoztató, eligazító tábla	NEM	
megfelelõ megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSÕ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	120cm	
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetõsáv kialakított	NEM	
Belógó ill. lelógó akadályok		
akadályok megfelelõen jelzettek	IGEN	
Megfordulási lehetõség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetõség biztosított	IGEN	
Tájékozódás		
iránytjelzõ, tájékoztató táblák	NEM	
átlátható, logikus alaprajz	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetõsége	IGEN	
Fülke mérete	72x85cm	
Liftajtó mérete		
Kezelõeszközök, információ		
látható, hallható, tapintható információ	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere		
BELSÕ HELYISÉGEK		
PADLÓBURKOLATOK		
Biztonság		
csúszásmentes	IGEN	
Tájékozódás		
tükrözõdésmentes	IGEN	
vezetõsávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítása, mennyisége	1db	
folyosóról önállóan nyíló	IGEN	
Helyiségméret		
megfordulás biztosított	IGEN	
WC csésze		
szemõl és oldalirányból megközelíthetõ	IGEN	*Szemből*
magasított	IGEN	
Mosdó		
konkáv peremkialakítású	IGEN	
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN	
Kapaszkodók		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN	*baloldalon*
0,75m magasságban	IGEN	
Kezelõeszközök		

0,90-1,10m magasságban	IGEN
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyû használhatóság	IGEN
vészjelzõ biztosított	NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult elõtti szabad hely	Nagy
min. 90 cm szélességû szabad sáv a pult elõtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	NEM
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetõség	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták	
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelõeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerõszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmû használat	IGEN

Kommunikáció	
ügyintézõ arca jól megvilágított	IGEN
ügyintézõ személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerõsítõ berendezés biztosított	IGEN

Egyéb Feljegyzések