

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Zsinagóga	Tel.: 06-20/425-2660	9000 Győr, Kossuth Lajos utca 3-5.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma		0 db
Akadálymentes parkolók szélessége		-
Akadálymentes parkolók jelölése		
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség		140 m
Felület	egyenletes	
Vezetősáv		
színében és felületében eltérő	NEM	
Járda síkján akadályok	NEM	
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM	
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok	nincs	
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szintkülönbség, lejtés		40 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%		
17,5 cm szintkülönbség felett 5%		
Szabad szélesség		170 cm
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM	
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
LÉPCSŐ		
Szintkülönbség		57 cm
minimum 3 fellépő	IGEN	
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN	
Szabad szélesség		155 cm
Lépcsőfok mérete		14 cm
fellépőmagasság 15 cm	nem	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	egyenletes	
Korlát	IGEN	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	IGEN	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	
Szabad szélesség		85 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	

min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm IGEN

Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ

Mérete

Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban
tájékoztató, eligazító tábla IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság

Járófelület egyenletes

vezetősáv kialakított NEM
Belógó ill. lelógó akadályok

akadályok megfelelően jelzettek IGEN
Megfordulási lehetőség IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított IGEN

Tájékozódás

irányjelző, tájékoztató táblák NEM
átlátható, logikus alaprajz NEM
funkciók jelölése IGEN

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége NEM

Fülke mérete

Liftajtó mérete

Kezelőeszközök, információ

látható, hallható, tapintható információ

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere NEM

BELSŐ HELYISÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság csúszásmentes NEM

Tájékozódás

tükröződésmentes IGEN
vezetősávok kialakítása NEM

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

folyosóról önállóan nyíló IGEN

Helyiségméret

megfordulás biztosított IGEN

WC csésze

szemből és oldalirányból megközelíthető IGEN
magasított NEM

Mosdó

konkáv peremkialakítású NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) NEM

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható IGEN
0,75m magasságban IGEN

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban

kontrasztos kialakítás IGEN

könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	IGEN

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
--	------

Pult előtti szabad hely	NAGY
-------------------------	------

min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
---	------

min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
---	------

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
--	-----

pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM
---	-----

pult szélessége min. 50 cm	NEM
----------------------------	-----

térdszabad kialakítás	NEM
-----------------------	-----

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
--------------------------	------

vakvezető kutya számára hely	IGEN
------------------------------	------

jól megvilágított környezet	IGEN
-----------------------------	------

csendes környezet	NEM
-------------------	-----

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
---	------

kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
---	-----

jól látható illetve tapintható információ	IGEN
---	------

hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
--	-----

egyértelmű használat	IGEN
----------------------	------

Kommunikáció

ügylintéző arca jól megvilágított	IGEN
-----------------------------------	------

ügylintéző személye jól látható	IGEN
---------------------------------	------

indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM
---	-----

Egyéb Feljegyzések